

Schauen Sie mal genau hin!



Am besten gehts im Team. Das gilt nicht nur für Sport und Beruf. Auch bei Ihrer Heizungsanlage ist das Zusammenspiel von SHK-Fachbetrieben, dem Schornsteinfeger und Ihnen als Betreiber die ideale Lösung. Während die Fachleute sich um Installation und Wartung kümmern, können Sie selbst durch einen jährlichen Check dazu beitragen, dass Ihre Anlage fehlerfrei läuft.

Als Ihr Energieversorger garantieren wir Ihnen die Instandhaltung und Wartung der Anlagen und Leitungen bis zur Hauptabsperreinrichtung des Hausanschlusses. Dahinter beginnt die Verantwortlichkeit des Hauseigentümers. „Der muss einmal jährlich die Erdgasanlage inklusive Leitungen prüfen“, erklärt Andre Simoneit, Bezirksschornsteinfeger.

„Da es sich dabei um eine reine Sichtkontrolle handelt, können das die Eigentümer selbst erledigen.“ So ist es in den „Technischen Regeln für Gasinstallationen“ (TRGI) von 2018 festgelegt. Die Prüfung sollte natürlich dokumentiert werden, etwa indem man unsere ausgefüllte Checkliste aufbewahrt.

Der Jahrescheck erfordert keine besonderen technischen Kenntnisse. Genaueres Hinschauen genügt, wie die Checkliste zeigt. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen möchte, kann den Jahrescheck auch von einem SHK-Fachbetrieb durchführen lassen. „Die Hausschau ersetzt allerdings nicht die jährliche Wartung der Heizungsanlage“, betont

Thomas Weber, Obermeister der Innung Sanitär- und Heizungstechnik Essen. „Die muss weiterhin vom Fachmann des SHK-Handwerks durchgeführt werden.“ Der jährliche Check durch den Eigentümer ist aber eine Ergänzung. So funktioniert eben gute Teamarbeit.

Wichtig: Eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch einen Fachmann muss spätestens alle zwölf Jahre durchgeführt werden.

Eine Auflistung aller Essener Innungsbetriebe der Sanitär- und Heizungstechnik sowie der zuständigen Schornsteinfeger finden Sie unter

Erdgas-Hausschau | Stadtwerke Essen
(stadtwerke-essen.de)

Stadtwerkessen
Wir sind Zuhause.



Checkliste



- Nein** **Ja** Absperrrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?
- Nein** **Ja** Erdgasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
- Nein** **Ja** Alle Erdgasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?
- Nein** **Ja** Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
- Nein** **Ja** Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums des Gasgeräts offen?
- Nein** **Ja** Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neueinbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
- Nein** **Ja** Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?
- Nein** **Ja** Schlauch von Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
- Nein** **Ja** Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
- Nein** **Ja** Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ohne ungewöhnliche Geräusche?

Alle mit „Ja“ beantwortet?

Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Jahrescheck!

Sie haben irgendwo ein „Nein“ ankreuzen müssen?

Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie mit einem Fachmann: mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer oder mit dem Schornsteinfeger.

Nehmen Sie diese Checkliste zu Ihren Unterlagen. Weitere Listen unter **Erdgas-Hausschau | Stadtwerke Essen** (stadtwerke-essen.de)